

# کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد ۳



ID	Task Name
۱	<b>ولوه‌های اصلی توربین-MT۴</b>
۲	START
۳	<b>PREPARATION</b>
۴	SCAF. AROUND R.S.VS
۵	SCAF. AROUND I.C.VS
۶	DISCONNECT ALL ANALOG INSTRUMENTS OF MAIN VALVES
۷	DISCONNECT ALL DIGITAL INSTRUMENTS OF MAIN VALVES
۸	FINISH
۹	<b>COLD REHEAT CHECK VALVE</b>
۱۰	START ( WORK REQUEST )
۱۱	INSULATION REMOVAL
۱۲	VLV DISASSEMBLING
۱۳	VLV CLEANING
۱۴	VLV P.T
۱۵	REPAIR OR REPLACE NECESSARY PARTS
۱۶	VLV CONTACT CHECK
۱۷	VLV LAPPING(())
۱۸	VLV GASKET CLEANING OR REPLACEMENT(())
۱۹	VLV ASSEMBLING
۲۰	INSULATION ESTABLISHMENT
۲۱	END ( WORK FINISH CONFIRM )
۲۲	<b>TURBINE MAIN VALVES</b>
۲۳	<b>G.V -۱</b>
۲۴	THERMAL INSULATIONS REMOVAL
۲۵	DISASSAMBELLING OF VALVE & IT'S SHAFT
۲۶	CLEANING OF VALVE PROPER
۲۷	CHECK FOR LOSENESS OF VALVE COMPONENTS DURING OPERATION
۲۸	CHECK THE DEFORMATION OF VALVE BONNET BODY SEALING GASKET
۲۹	CHECK FOR VIBRATION OF VALVE DISK AND SPINDEL
۳۰	CHECK FOR EROSION ON THROTTLE CONTROL PART OF VALVE
۳۱	CHECK THE DEFORMATION OF VALVE DISK
۳۲	CHECK FOR STICKING OF VALVE SPINDEL OR VALVE DISK
۳۳	CHECK FOR IMPROPER SEATING OF VALVE DISK BY CONTACT CHECK
۳۴	CHECK FOR CRACKING OF VALVE BODY BY P.T
۳۵	CHECK FOR STEAM LEAKING
۳۶	CHECKING OF SPINDEL & BUSH SURFACE HARDNESSES
۳۷	CLEARANCE CHECK BETWEEN VALVE SPINDEL AND BUSH
۳۸	ASSAMBEL OF VALVE PROPER
۳۹	THERMAL INSULATIONS ESTABLISHMENT
۴۰	<b>G.V -۲</b>
۵۷	<b>G.V -۲</b>
۷۴	<b>G.V -۲</b>
۹۱	<b>L- T.V</b>
۱۰۸	<b>R- T.V</b>
۱۲۵	<b>L- R.S.V</b>
۱۴۲	<b>R- R.S.V</b>
۱۵۹	<b>L- I.C.V</b>
۱۷۶	<b>R- I.C.V</b>
۱۹۳	<b>FINAL ACTIVITIES</b>
۱۹۴	CONNECT ALL ANALOG INSTRUMENTS OF MAIN VALVES
۱۹۵	CONNECT ALL DIGITAL INSTRUMENTS OF MAIN VALVES
۱۹۶	REMOVE SCAF. AROUND R.S.VS
۱۹۷	REMOVE SCAF. AROUND I.C.VS
۱۹۸	FINISH